

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

9 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, г. Березники ул. Березниковская, 69, тел. 8-3422-58-40-01 (доб. 332), e-mail: logpn@mail.ru.

**Предписание № 17/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35"

«12» апреля 2018 г.

Во исполнение распоряжения начальника 9 Отдела надзорной деятельности профилактической работы по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ануфриева С.А. от «27» февраля 2018 года № 17, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 12.04.2018 года проведена плановая выездная проверка инспектором 9 ОНПР по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району страшим лейтенантом внутренней службы Гайфутдиновым Александром Ринатовичем в отношении МАДОУ «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 47. Проверка проводилась совместно с и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 35» Свойкиной Валентиной Витальевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании детского сада смонтирована система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 2-го типа. Согласно НПБ104-03 в здании должна быть установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа, так как число детей составляет 165 чел.	НПБ 104-03 п. 5.1., табл. 2, п. 6	01.08.2018	
2.	На втором этаже над эвакуационными выходами (два выхода в левом крыле и два выхода в правом крыле), ведущими на лестничные клетки не предусмотрены световые оповещатели «Выход».	СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.08.2018	
3.	На двери складского помещения, находящееся на втором этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25	01.08.2018	

	а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (не предоставлены соответствующие расчеты).	апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20		
4.	Дверь складского помещения на 2-ом этаже, с хранением в нем различных горючих материалов (картонные коробки, методическая литература), не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30.	СНиП 21-01-97* п. 5.14, п. 5.21, п. 7.4.	01.08.2018	
5.	Над эвакуационными выходами (группы № 8 и № 3), ведущими на лестничные клетки; над выходами правого и левого крыла, ведущими из коридора 1-го этажа в лестничные клетки не предусмотрены световые оповещатели «Выход».	СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.08.2018	
6.	В овощном складе извещатель пожарный установлен на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия (фактическое расстояние составляет 0,6 м).	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	01.08.2018	
7.	При сработке автоматической установки пожарной сигнализации световой оповещатель «Выход» над центральным выходом не включился.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61, НПБ 104-03 п. 3.13	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое и юридическое лицо вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

**Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во 3 квартале 2018 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному

надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

Инспектор 9 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

старший лейтенант внутренней службы

А.Р. Гайфутдинов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«12» апреля 2018 г.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

С.И.  
(подпись)

и.о. заместителя начальника УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю  
В.В. Свободкин  
(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2018 г.